



## CONDUITS PVC ELECTRO RENFORCÉS

### DESCRIPTION:

- Tuyau rigide pour installations électriques.
- Les tuyaux sont produits sous la marque BSI
- Couleurs : gris RAL 7035 et antracite RAL 7016

### NORMES:

- Tuyaux en PVC répondant aux normes belges:
  - NBN EN 60423 | Classification 3331
  - NBN EN 61386-1 | Classification 3331
  - NBN EN 61386-21 | Classification 3331

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

#### Dimensions

| diamètre | diamètre extérieur min. | Nbre tuyaux/pal. |
|----------|-------------------------|------------------|
| 16*      | 15.7                    | 1387             |
| 20*      | 19.7                    | 684              |
| 25*      | 24.6                    | 560              |
| 32       | 31.6                    | 600              |
| 40       | 39.6                    | 375              |
| 50       | 49.5                    | 250              |

\* S'achète par palette complète

- Longueur standard: 3 m

